

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Construcción.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejoras al tanque de captación de agua potable.
Fecha	08- Octubre-2018
Comunidad	Perecabe.
Ubicación	
Lugar	Perecabe, la Pintada.
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	3
Externos	3
Nombre de Part. MPSA	Miguel Jaen, Aristides Martinez, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	JAAR.
Nombre de Organización Externos	Mi Ambiente.
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspección de uso de Pozo.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Producto de la paralización de las mejoras al acueducto artesanal que contaba la comunidad, se le habilita unos de los pozos con bomba eléctrica, al que se le realizo aforo para que se pudiesen abastecer hasta se retomen los trabajos. Se le indico de igual forma que esta agua debe ser hervida antes de consumir para evitar problema de salud. Se les pidió a los comunitarios definir el lugar para la construcción de la torre donde se colocara el tanque de reserva y realicen los trámites legales pertinentes.
Seguimiento	Realizar otra inspección para verificar avances de los trabajos.

Documentación fotográfica.

